



LK Golvvärme - Värme att längta hem till



Symbolförklaring

- Fördelarskåp / Shuntskåp
- Flödesriktning
- Rumstermostat
- Mätning i bjälklag
- Rumstermostat med extern givare
- LK Webserver

LK Projekt Nr: G19032140
Fördelare: 1
Systemtemp.: 40,0/ 34,6 °C
Flöde: 468 l/h / 7,8 l/min
Max tryckfall: 13,5 kPa

Krets	System	c/c	Längd(m)	Inj.värde VKF RF
1:1a	L16	320	55,2	1,75
1:1b	L16	320	64,1	4,50
1:1c	L16	320	53,1	3,50
1:2	L16	320	49,2	0,50

LK Projekt Nr: G19032140
Fördelare: 2
Systemtemp.: 40,0/ 33,0 °C
Flöde: 184 l/h / 3,1 l/min
Max tryckfall: 8,2 kPa

Krets	System	c/c	Längd(m)	Inj.värde VKF RF
2:1a	L16	240	79,8	4,50
2:1b	L16	240	77,8	2,25



Monteringsanvisning,
För ingjutning i betong med
LK Golvvärmelist 16, 20

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
Kedum 8:16		DATUM 2019-03-27		
HANDLÄGGARE JR		SKALA 1:100		
PROJ NR G19032140		RITAD		

INSTALLATIONSFÖRSLAG LK GOLVVÄRME

LK Systems AB
Falkenbergsgatan 3
412 85 GÖTEBORG
Tel: 031-263900
www.lksystems.se